



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека по Свердловской области**

**в городе Красноуфимск,  
Красноуфимском,**

**Ачитском и Артинском районах**

ул. Советская, 13, г. Красноуфимск,  
623300

тел./факс 8-34394-2-06-05

e-mail: mail\_07@66.rospotrebnadzor.ru

от 05.08.2014 г. № 01-07-03-13-01/

Председателю Комиссии,  
заместителю Главы Артинского  
городского округа Голых О.А.

Заместителю председателя  
комиссии, и.о. начальника  
Управления образования  
Артинского ГО Спешиловой Е.А.

В соответствии с Постановлением Главы администрации Артинского городского округа от 19.06.2014 г. № 610 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций в Артинском городском округе к новому 2014-2015 учебному году» Токарев Сергей Анатольевич - зам. начальника Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области – принимал участие в работе территориальной комиссии по приемке образовательных учреждений Артинского городского округа к началу 2014-2015 учебного года в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сухановская средняя общеобразовательная школа» (Свердловская область, Артинский район, с. Сухановка, ул. Ленина, 112).

В ходе проведения повторной приемки 13.08.2014 г. были выявлены следующие нарушения требований санитарных правил:

1) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 3.7. Не оборудована площадка для сбора мусора и пищевых отходов.

2) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 4.14 Помещения душевых при спортивном зале, которые, предусмотрены проектом, используются не по назначению, а именно на момент приемки размещен спортивный инвентарь, лыжи (душевые кабины демонтированы).

3) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 4.28 Потолок в кабинете физики имеет щели, трещины, деформации. Стены в помещениях начальных классов, кабинете домоводства, актовом зале оклеены обоями, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

4) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 4.29 - Полы в образовательном учреждении неровные, имеют дефекты в виде щелей и механических повреждений.

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, п. 6.8 – Окна в учебных помещениях и рекреациях вследствие длительного срока эксплуатации требуют замены, часть фрамуг не открывается, что не позволяет обеспечить режим проветривания помещений.

6) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 6.10 - Остекление окон в образовательном учреждении выполнено не из цельного стеклопакета.

7) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 6.11 - В мастерской для трудового обучения отсутствует механическая вытяжная вентиляция.

8) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.8.1. Помещения начальных классов, кабинетов химии, физики и биологии, лаборантские, мастерские трудового обучения, туалеты, не обеспечены горячим водоснабжением.

При условии устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, обеспечения образовательного учреждения водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения препятствий для проведения образовательной деятельности в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Сухановская средняя общеобразовательная школа» на 2014 -2015 учебный год не установлено.

И.о. начальника Красноуфимского отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области,  
и. о. главного государственного  
санитарного врача по городу Красноуфимск,  
Красноуфимскому, Ачитскому, Артинскому районам



М.Ю. Коробейникова